МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Площадь Соборная,7, г.Саратов, Россия, 410028 Тел.: 27-94-85, Факс: 43-75-17
E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО КРАСНОКУТСКОМУ, АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОМУ,
НОВОУЗЕНСКОМУ И ПИТЕРСКОМУ РАЙОНАМ
улица Луначарского, 57 «А», г. Красный Кут,
Саратовская область, Россия, 413235
Тел.: 5-36-03 Факс: 5-12-35 E-mail gpn44@gumchs.saratov.ru

Предписание № 230/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №25 «Золотой ключик» села Константиновка Краснокутского района Саратовской области», в лице заведующей Бочкаревой Валентины Александровны

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Краснокутского, Александрово-Гайского, Новоузенского и Питерского районов Саратовской области по пожарному надзору №230 от 05.12.2018 года, ст.6 Федерального закона РФ от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 час. 00 мин. "10" декабря 2018 г. до 16 час. 00 мин. "18" декабря 2018 г., начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокутскому, Александрово-Гайскому, Новоузенскому и Питерскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области подполковником внутренней службы Карасевым Виталием Александровичем, проведена проверка муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №25 «Золотой ключик» села Константиновка Краснокутского района Саратовской области», по адресу: Саратовская область, Краснокутский район, село Константиновка, улица Щорса, 2, совместно с заведующей Бочкаревой Валентиной Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности", необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

N п/п	*Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения*	*Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены*	*Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности*	*Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	*В здании образовательного учреждения, автоматическая пожарная сигнализация (ручной пожарный извещатель в коридоре первого этажа при главном входе), находится в неисправном состоянии.*	*(п.61 ППР в РФ).*	*10.05.19*	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Краснокутскому,
Александрово-Гайскому, Новоузенскому и
Питерскому районам Саратовской области
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Саратовской области
подполковник внутренней службы — В.А. Карасев

«18» декабря 2018 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получила:
Заведующая МДОУ д/с №25
«Золотой ключик»
села Константиновка
Краснокутского района
Саратовской области» — В.А. Бочкарева

«18» декабря 2018 г.